



**Федеральное государственное предприятие
«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
Российской Федерации»**

Хабаровский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ДВЖД
(полное наименование подразделения ФГП ВО ЖДТ России или его филиала)

АКТ 775

проведения пожарно-технического обследования объекта защиты

г. Хабаровск
(место составления акта)

«14» декабря 2015 года

Я, пожарный инспектор на участке обслуживания ст. Хабаровск-2
(указать должность и Ф.И.О. пожарного инспектора,

Рябыкин В.В.

проведившего пожарно-техническое обследование)

на основании плана организационно-технических мероприятий по обеспечению
(Плана-графика или указать дату и номер распоряжения, на основании которого проведено
пожарной безопасности на объектах в подвижном составе и полосе отвода
ДВЖД на 2015 год

пожарно-техническое обследование)

совместно с: Заведующей детского сада № 261 Лесковой В.В.

(указать должности и Ф.И.О., лиц, участвовавших от ОАО "РЖД" в проведении мероприятия по профилактике пожаров)

в присутствии: Заведующей детского сада № 261 Лесковой В.В.

(указать Ф.И.О., должность представителя руководителя структурного подразделения ОАО "РЖД", присутствовавшего при проведении мероприятия по профилактике пожаров)

Руководствуясь Регламентом организации и осуществления профилактики пожаров на стационарных объектах и железнодорожном подвижном составе ОАО «РЖД», утвержденном распоряжением ОАО «РЖД» от 31. декабря .2014 № 3248 провел основное пожарно-техническое обследование зданий и сооружений детского сада № 261 расположенного по адресу ул.Локомотивная ба

В ходе обследования установлено: автоматическая пожарная сигнализация в наличии, исправна, имеется договор на обслуживание, соблюдаются регламенты по техническому обслуживанию ОПС. Система оповещения людей о пожаре исправна. Над эвакуационными выходами установлены световые табло «Выход». Огнетушители в наличии переосвидетельствованы. Планы эвакуации соответствуют ГОСТу 12.2.143-2009. Пожарные краны в наличии, укомплектованы рукавами и стволами, проверены на водоотдачу. Журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности в наличии. Журнал учета огнетушителей ведется. Инструкции по мерам пожарной безопасности в наличии. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и о создании ДПД и пожарно – технической комиссии в наличие. Двери эвакуационного выхода противопожарные, с пределом огнестойкости 0,5 часа. Двери в электрощитовую

